


ZÁZNAM O MĚŘENÍ VYBRANÝCH UKAZATELŮ VODY

TESTOVÁNÍ, MĚŘENÍ, ANALÝZY
A KONTROLY PITNÉ VODY



☒ STUDNA

☐ VRT

☒ VEŘEJNÝ VODOVOD

stanovení mobilní analytickou výbavou, číslo záznamu:

1000689

Maršálková Zdenka
Masarykova 343, 284 01 Kutná Hora
IČ: 13721569, tel.: 607 133 760

Položka	hodnoty dle vyhlášky	naměřeno	Položka	hodnoty dle vyhlášky	naměřeno
Konduktivita	1.250	364 $\mu\text{S/cm}$	Železo ¹	0.20	0.05 mg/l
Dusičnany ¹	50 mg/l	24.4 mg/l	Celkový obsah rozp. látek	500	182
Dusitany	0.1 mg/l	0.07 mg/l	Koliformní bakterie ²	HODNOTY, NAHEZENY	
Tvrdost celková ³	14 $^{\circ}\text{D}$	12 $^{\circ}\text{D}$	Počty kolonií při 36 $^{\circ}\text{C}$	PLAČKA	HODNOTY NAHEZENY
Tvrdost přechodná	6 $^{\circ}\text{D}$	6 $^{\circ}\text{D}$	Poznámky:	22/2004/6 pro pitnou vodu hodnoty: 15 mg/l dusičnany 10-12 mg/l dusitany 10000 PRAGA 10	
Reakce vody	6.5-9.5	6.9 pH			

¹ kolorimetricky s použitím metod Hach-Lange ² titračně ³ služba za příplatek

Klient byl seznámen s požadavky na pitnou vodu, rozsahem a četností kontrol dle vyhlášky č. 252/2004 Sb. Dále svým podpisem na tomto dokumentu vyjadřuje svůj souhlas se statistickým zpracováním zjištěných hodnot, jakož i jím uvedených osobních údajů Asociací pro čistou vodu, Pecháčkova 290, 582 22 Příbram, v souladu se zákonem 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů v platném znění. Osobní údaje budou asociací zpracovány a využity v míře nezbytné pro řádné poskytnutí služeb a budou uchovávány a chráněny pro účely zneužití v souladu se zákonem. Klient bere na vědomí, že má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, požádá-li o to písemnou formou.

Jméno:

E-mail:

Telefon:

Ulice č.:

Obec:

PSČ:

Datum:


Podpis:

Měřil:

Za provedení základní služby je analytikem účtována částka Kč

www.acv-cr

ZÁZNAM O MĚŘENÍ VYBRANÝCH UKAZATELŮ VODY



☒ STUDNA ☐ VRT ☐ VEŘEJNÝ VODOVOD

BAKTER. ROZBOR

stanovení mobilní analytickou výbavou, číslo záznamu: 1000689

Položka	hodnoty dle vyhlášky	naměřeno	Položka	hodnoty dle vyhlášky	naměřeno
Konduktivita		µS/cm	Železo ¹		BAKTER. ROZBOR
Dusičnany ¹		mg/l	Celkový obsah rozp. látek		
Dusitany		mg/l	Koliformní bakterie ¹	0	0
Tvrdost celková ¹		°D	Počty kolonií při 36°C ¹	100	99
Tvrdost přechodná		°D	Poznámky: HODNOTY NAMĚŘENÉ SPLNĚNÍ NORMY VYHLÁŠKY 252/2004 SB PRO PITNOU VODU		
Reakce vody		pH			

¹ kolorimetricky s použitím metod Hach-Lange ¹ titračně ¹ služba za příplatek

Klient byl seznámen s požadavky na pitnou vodu, rozsahem a četností kontrol dle vyhlášky č. 252/2004 Sb. Dále svým podpisem na tomto dokumentu vyjádřil, že se se statistickým zpracováním zjištěných hodnot, jakož i jím uvedených osobních údajů Asociací pro čistou vodu, Pecháčkova 290, 582 22 Příbram, v souladu se zákonem 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů v platném znění, Osobní údaje budou asociací zpracovány a využity v míře nezbytné pro řádné poskytnutí služeb a budou chráněny proti zneužití v souladu se zákonem. Klient bere na vědomí, že má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, požádá-li to písemnou formou.

Jméno: OSVODOVOJ E-mail: IČO: 22693424 Telefon: Zdenka Maršálková, Masarykova 343, 284 01 Kutná Hora, IČ: 13721569
 Ulice č.: NA VYSLENI 3309/14 PRAHA 10 100 00 PSČ: 100 00
 Datum: 24. 05. 2022 Podpis: BAKTER. ROZBOR Měřil: [podpis]

Za provedení základní služby je analytikem účtována částka Kč

www.ac

ZÁZNAM O MĚŘENÍ VYBRANÝCH UKAZATELŮ VODY

TESTOVÁNÍ, MĚŘENÍ, ANALÝZY

A KONTROLY PITNÉ VODY

Maršálková Zdenka

Masarykova 343, 284 01 Kutná Hora

IČ: 13721569, tel.: 607 133 760



☒ STUDNA ☐ VRT ☐ VEŘEJNÝ VODOVOD

stanovení mobilní analytickou výbavou, číslo záznamu: 1000689

Položka	hodnoty dle vyhlášky	naměřeno	Položka	hodnoty dle vyhlášky	naměřeno
Konduktivita		µS/cm	Železo ¹		BAKTER. ROZBOR
Dusičnany ¹		mg/l	Celkový obsah rozp. látek		
Dusitany		mg/l	Koliformní bakterie ¹	0	0
Tvrdost celková ¹		°D	Počty kolonií při 36°C ¹	100	98
Tvrdost přechodná		°D	Poznámky: HODNOTY NAMĚŘENÉ SPLNĚNÍ NORMY VYHLÁŠKY 252/2004 SB PRO PITNOU VODU		
Reakce vody		pH			

¹ kolorimetricky s použitím metod Hach-Lange ¹ titračně ¹ služba za příplatek

Klient byl seznámen s požadavky na pitnou vodu, rozsahem a četností kontrol dle vyhlášky č. 252/2004 Sb. Dále svým podpisem na tomto dokumentu vyjádřil, že se se statistickým zpracováním zjištěných hodnot, jakož i jím uvedených osobních údajů Asociací pro čistou vodu, Pecháčkova 290, 582 22 Příbram, v souladu se zákonem 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů v platném znění, Osobní údaje budou asociací zpracovány a využity v míře nezbytné pro řádné poskytnutí služeb a budou chráněny proti zneužití v souladu se zákonem. Klient bere na vědomí, že má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, požádá-li to písemnou formou.

Jméno: OSVODOVOJ E-mail: IČO: 22693424 Telefon: Zdenka Maršálková, Masarykova 343, 284 01 Kutná Hora, IČ: 13721569
 Ulice č.: NA VYSLENI 3309/14 PRAHA 10 100 00 PSČ: 100 00
 Datum: 24. 05. 2022 Podpis: BAKTER. ROZBOR Měřil: [podpis]

Za provedení základní služby je analytikem účtována částka Kč

www.ac